

关于对《安徽省装饰装修工程消耗量定额》B2-181 子目疑义请示函的答复

【信息时间：2007-11-22 阅读次数：9178】[【我要打印】](#)[【关闭】](#)

造计函〔2007〕46号

滁州市建设工程造价管理站：

你站“关于对《安徽省装饰装修工程消耗量定额》B2-181 子目疑义的请示函”收悉，经查证，原子目中穿墙螺栓含量为 400 套/吨，属印刷错误，应改为 40 套/吨。同时 B2-182 子目中穿墙螺栓含量也应改为 53 套/吨。

此复

安徽省建设工程
造价管理总站

二〇〇七年十一月二十二日